

KLASYFIKACJA OGNIOWA
w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych
00640/24/Z00NZP

Zlecniodawca: SEMAG Sp. z o.o. Sp.k.
Sokolska 30A/80
40-086 Katowice

Nr umowy: 00640/24/Z00NZP

Przedmiot klasyfikacji: **Mata dźwiękoizolacyjna FD-1**
Grubość maty: 3,0 mm
Masa powierzchniowa: 5,50 kg/m²
Producentem maty jest firma SEMAG Sp. z o.o. Sp. K.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób, którego próbki badano, klasyfikuje się jako **niezapalny**

Podstawa klasyfikacji: UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN ISO 6941:2005.
Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych.
Raport z badań nr LZP01-00640/24/Z00NZP

Termin ważności: 15.03.2027

Załączniki: –

Data: 15.03.2024

Opracowała

Katarzyna
Kaczorek-
Chrobak; ITB

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Kaczorek-Chrobak; ITB
Data: 2024.03.15 20:49:50
+01'00'

podpis cyfrowy

Zaakceptował


Bartłomiej Papis; ITB
2024.03.19 17:44:52+01'00'

podpis cyfrowy

Niniejszy dokument klasyfikacyjny został wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym dokumentem. Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zlecniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.