



Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespół Laboratoriów |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych 03110/19/Z00NZP

Zleceniodawca: SEMAG Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Konstantego Damrota 6/301
40-022 Katowice

Nr umowy: 03110/19/Z00NZP

Przedmiot klasyfikacji: **Matą dźwiękoizolacyjną FD1**
Grubość maty: 3,0 mm
Masa powierzchniowa: 5,50 kg/m²
Producentem maty jest firma SEMAG Sp. z o.o. Sp. K.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób, którego próbki badano, klasyfikuje się jako **niezapalny**


Podstawa klasyfikacji: UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN ISO 6941:2005.
Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych.
Raport z badań nr LZP01-03110/19/Z00NZP

Termin ważności: 12.11.2022

Załączniki: –

Data: 12.11.2019

Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak

K I E R O W N I K
Zakładu Badań Ogniwych
dr inż. 
dr inż. Bartłomiej Papis

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.